


**NOTE**

- LA QUOTA DI SBANCAMENTO E' POSTA - 150 cm
- LA QUOTA DI FONDO SCAVO DI IMPOSTA MAGRONE DI BONIFICA E' POSTA - 200 cm
- LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI E' POSTA - 150 cm
- IL MAGRONE DI BONIFICA/SOTTOFONDAZIONE DEVE AVERE SPESSORE 50 CM E SPORGERE DI 50 CM DALLA FONDAZIONE
- IL PIANO DI FONDO SCAVO (=IMPOSTA CLS MAGRO) DEVE ESSERE RULLATO E COSTIPATO IN MODO DA FORNIRE UNA SUPERFICIE OMOGENEA PER I SUCCESSIVI GETTI
- EVENTUALI COSTIPAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON MISTA NATURALE DI CAVA
- I FERRI D'ARMATURA CORRENTI DELLE FONDAZIONI VANNO PROSEGUITI PER 50 cm ALL'INTERNO DELLE FONDAZIONI CHE LI INTERSECANO
- TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

MATERIALI	
ELEMENTO STRUTTURALE	FONDAZIONE
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	XC2
CONDIZIONE AMBIENTALE	ORDINARIA
CALCESTRUZZO	
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA	C30/37 (Rck>350 kg/cmq)
RAPPORTO A/C MASSIMO	0,60
DOSAGGIO MINIMO CEMENTO KG/MC	300
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATI	
Dmax = MINIMO TRA:	
- INTERFERRO - 5mm	≤ 32 mm
- COPRIFERRO * 1,3	
- 1/4 DIMENSIONE MINIMA SEZIONE	
ACCIAIO PER ARMATURA	B450C (FeB44k)

COPRIFERRO	
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO	NON RICHIESTA
	
PER FONDAZIONI	



**IMPRESA VULCANO s.r.l.**  
costruzioni civili e industriali  
Sede Legale: Via Marconi, 35 - 21015 - Lonate Pozzolo (VA)  
Sede Operativa: Via E. Ferrari 1 - Magnago (MI)  
[info@impresavulcano.it](mailto:info@impresavulcano.it)  
C.F./P.IVA 06923340969 - tel. 0331/1409144

**SAIND INGEGNERIA**  
Piacenza - Via Roso, 132 S.Nicolò, Rottofreno - Milano - P.le Giulio Cesare, 9  
Roma - Viale dell'Umanesimo, 308 - T. 0523.76.98.98 - [www.saind.it](http://www.saind.it) - [saind@saind.it](mailto:saind@saind.it)

Committente / Identificativo progetto:  
**COMUNE DI SESTO CALENDE**  
Piazza Cesare da Sesto, 1 21018 Sesto Calende (VA)



Oggetto:  
**REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI**  
CUP I85E22000400006

rev.	data	eseg.	verif.	appr.	Nome documento:				
0	27/07/2023	M.T.	DeG	F.N.	PIANTA FONDAZIONI				
-	-	-	-	-	1:50	SCALA	N° DISEGNO	TAVOLA	N° FOGLI
-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	1:50		8792 PDEF 202	202	1 di 1