



NO

- LA QUOTA DI SBANCAMENTO E' POSTA - 150 cm
- LA QUOTA DI FONDO SCAVO DI IMPOSTA MAGRONE DI BONIFICA E' POSTA - 200 cm
- LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI E' POSTA - 150 cm
- IL MAGRONE DI BONIFICA/SOTTOFONDAZIONE DEVE AVERE SPESSEZZO 50 CM E SPORGERE DI 50 CM DALLA FONDAZIONE
- IL PIANO DI FONDO SCAVO (=IMPOSTA CLS MAGRO) DEVE ESSERE RULLATO E COSTIPATO IN MODO DA FORNIRE UNA SUPERFICIE OMOGENEA PER I SUCCESSIVI GETTI EVENTUALI COSTIPAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON MISTA NATURALE DI CAVA
- I FERRI D'ARMATURA CORRENTI DELLE FONDAZIONI VANNO PROSEGUITI PER 50 cm ALL'INTERNO DELLE FONDAZIONI CHE LI INTERSECANO
- TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

MATERIALI

| | |
|---|-------------------------|
| <u>ELEMENTO STRUTTURALE</u> | MAGRONE DI BONIFICA |
| <u>CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE</u> | XC2 |
| <u>CONDIZIONE AMBIENTALE</u> | ORDINARIA |
| <u>CALCESTRUZZO</u> | |
| CLASSE DI RESISTENZA MINIMA (MAGRONE) | C12/15 (Rck>150 kg/cmq) |